

Превод от английски език

EFFECTIS Франция Espace Technologique Batiment Apollo Route de l'Orme des Merisiers F-91193 Сент-Обен www.effectis.com	СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  №1812-CPR-1705
---	--

## СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент 305/2011 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. (Регламент за строителните продукти или РСП) беше установено, че строителният продукт:

Продукт	Силов вентилатор за контрол на дим и топлина
Референция към продукта	АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ДИМ
пуснати на пазара от или за	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERİ SAN. VE TIC. A.S. Orta Mah., Tevfik İleri Cad., OrdekQioğlu Binası, No:32/1 Pendik/ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ
и произведени в производствения завод, разположен в	БИЛЕДЖИК, Турция

е представен от производителя на производствен контрол на фактологията и че нотифицираният сертифициращ орган EFFECTIS Франция е извършил първоначалното изпитване на типа за съответните характеристики на продукта, първоначалната проверка на фабриката и на производствения контрол на фактора и извършва непрекъснато наблюдение, оценка и одобрение на фактическия производствен контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби относно оценката и проверката на постоянството на експлоатационните характеристики и експлоатационните характеристики, описани в приложение ZA към стандарт EN 12101-3: 2015 по система 1, се прилагат и че продуктът (ите) отговаря (т) на всички предписаните изисквания, изложени по-горе.

Този сертификат, издаден за първи път на 17 април 2020 г., остава валиден, докато методите за изпитване и / или изискванията за производствен контрол, включени в хармонизирания стандарт, използвани за оценка на ефективността на декларираните характеристики, не се променят, а продуктът и производствените условия в завода не се променят значително.

Този сертификат позволява на производителя, неговите задължителни лица или неговите дистрибутори, посочени в Европейското икономическо пространство, да поставят маркировката CE.

Сертификат, установен в Сент-Обен на: 17/04/2020.

Чрез делегиране на директора по техническо сертифициране

Яник Льо ТАЛЕК

Директор по сертифициране

*Подпис (не се чете)*

Нотифициран орган

n° 1812

Разрешено е само цялото възпроизвеждане на този сертификат № I812-CPR-1705 - Ревизия 20-0, с всички приложения към него

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО  
НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

No. 1812-CPR-1705

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА  
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ СТАНДАРТ EN 12101-3: 2015**

Продукт	Силов вентилатор за контрол на дим и топлина
Референция към продукта	АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ДИМ
Сертификат, доставен на	CVS HAVALANDIRMA SISTEMLERi SAN. VE TIC. A.S. Orta Mah., Tefvik ileri Cad., OrdekQioглу Binasi, No:32/1 Pendik/ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ

**Описание на областта, обхваната от сертификата:**

**Клас на пожароустойчивост: F300**

- Монтаж в резервоара за дим
- Не са топлоизолирани
- Снежено натоварване: N/A

**1. ВЕНТИЛАТОРИ**

Одобрените характеристики са:



Диаметър	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Скорост на въртене макс. (1/мин.)	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Диаметър на главината (mm)	160	180	200	224	355	280	315	355	560	280	280
Номинална дължина на остриетата (mm)	116	127	141	158	146	229	255	284	226	352	396
Максимален брой остриета	8	8	8	8	6	9	9	10	10	8	8

## 2. МОТОРИ

Гамата от двигатели, използвани за изпускане на дим и топлина, одобрена за гамата вентилатори за изпускане на дим и топлина АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ИЗПУСКАНЕ НА ДИМ, са както следва:

Мотор: ГАМАК


- Клас на изолация : Н
- Термичен клас : В
- Индекс на защита : IP55
- Трифазен:
  - 380 V-415 V, 50 Hz
  - 400-480 V , 60Hz : осигурявайки номиналната мощност при 60Hz, съответства на максимална 1,15 пъти мощност за 50 Hz, тъй като вентилаторите бяха тествани с максимална скорост.

Сертификат, установен в Сент-Обен на: 17/04/2020.

Чрез делегиране на директора по техническо сертифициране,

Яник Льо ТАЛЕК  
 Директор по сертифициране  
 Подпис (не се чете)

Подписаният, Светослав Добринов Богданов, удостоверявам верността на направения от мен превод на приложения документ: Сертификат за Постоянство на Експлоатационните Показатели и Приложение към Сертификат за Постоянство на Експлоатационните Показатели към Стандарт En 12101-3: 2015, от английски на български език. Преводът се състои от 3 страници.

Преводач:  Светослав Добринов Богданов

